



Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie**”.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 PZP w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020) Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedsięwzięcie pn.: „**Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie**”.

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert i postanowił:

I. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 (pięć) ofert:

- 1) METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
- 2) Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno
- 3) Konsorcjum firm:

newcogen.com.pl



- a) ELEMONT Sp. z o.o., ul. Dobrzeńska 72B, 45-920 Opole
- b) Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin-Dziekanówek
- 4) TOP CONSTRUCTION LTD Sp. K., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa
- 5) REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA

II. INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z niniejszego postępowania.

III. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający odrzucił z niniejszego postępowania dwie oferty złożone przez:

- 1) Konsorcjum w którego skład wchodzi następujące firmy:
 - a) ELEMONT Sp. z o.o., ul. Dobrzeńska 72B, 45-920 Opole
 - b) Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin-Dziekanówek

Uzasadnienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie: (1) Elemont Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz (2) Eneria Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) - dalej jako „Konsorcjum” w formularzu oferty, w ramach poniższego kryterium zaoferowali:

Moc elektryczna GUK - Sumaryczna znamionowa moc elektryczna dla GUK (suma mocy elektrycznej mierzona przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach generatorów pomniejszona o moc nominalną sprężarek gazu - jeśli występują), wyrażona w kW, (kilowat) – 4080 kW,

tj. zaoferowano moc elektryczną GUK mniejszą niż minimalna wymagana w SIWZ.

newcogen.com.pl

new Cogen

Jednocześnie w pkt 23.2 lit. b) SIWZ Zamawiający wskazał, iż najniższa wymagana Moc elektryczna GUK wynosi 8 MW. Zaoferowanie jednostki, której moc elektryczna będzie niższa spowoduje odrzucenie oferty.

Należy przy tym zauważyć, iż powyższe wskazanie nie ma charakteru oczywistej omyłki albowiem na rynku istnieją silniki o takiej mocy. W formularzu cenowym Konsorcjum podało cenę za dwa silniki, wobec czego należy przyjąć, iż zaoferowana moc dotyczy dwóch oferowanych silników.

Zamawiający nie ma możliwości porównania tej oferty z ofertami innych wykonawców w celu ustalenia, czy nie doszło do omyłki w treści oferty, gdyż Konsorcjum jako jedyne zaoferowało silniki innego poddostawcy.

Wobec powyższego Zamawiający nie ma możliwości stwierdzenia, iż doszło do jakiegokolwiek omyłki w treści oferty i poprawy jej jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Jakakolwiek ingerencja w parametry wskazane przez Konsorcjum w pozycji „Moc elektryczna GUK” mogłaby bowiem spowodować istotną zmianę treści oferty, np. poprzez zaoferowanie innego silnika, o innej mocy.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt KIO 3297/20 „Poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, choć oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw”.

Wobec powyższego z uwagi na wskazanie mocy elektrycznej GUK niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego zawartymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta Konsorcjum została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP w związku z art. 90 ust.

newcogen.com.pl



1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020).

2) TOP CONSTRUCTION LTD Sp. K, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

Uzasadnienie: Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie złożył w określonym terminie oświadczenia w zakresie przedłużenia terminu związania ofertą. W związku z tym, Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 85 ust. 2 PZP.

IV. OCENA OFERTY

Zamawiający oferty postanowił ocenić w sposób następujący:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium Moc elektryczna GUK -25%	Ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium Sprawność całkowita brutto GUK 5%	Ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena – 70 %	Łączna ilość punktów
1.	METROLOG Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków	25,00	5,00	66,248	96,248
2	Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. , ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno	25,00	5,00	66,439	96,439
3.	Konsorcjum w składzie: 1) ELEMONT Sp. z o.o. , ul. Dobrzeńska 72B, 45-920 Opole 2) Eneria Sp. z o.o. Ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin-Dziekanówek	X	X	x	0 pkt. odrzucona

newcogen.com.pl



4.	TOP CONSTRUCTION LTD Sp. K. , ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa	X	X	X	0 pkt. - odrzucona
5.	REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA , ul. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA	25,00	5,00	70,000	99,976

V. INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Do wykonania zamówienia Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcę:

Do wykonania zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia :

- **REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA**, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Kryteria wybranej oferty:

1) Cena oferty:

27.999.300,00 PLN bez podatku VAT (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy) oraz **34.439.139,00 PLN** brutto łącznie z podatkiem VAT (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100 groszy).

- 2) **Moc elektryczna GUK** 8 490 kW
- 3) **Sprawność całkowita brutto GUK** 84,5 %

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą złożoną w niniejszym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu.

newcogen.com.pl